

Reg.-Nr. 2009 701 5005

**Durchführung einer erstmaligen Prüfung von Bauprodukten im
Übereinstimmungsnachweisverfahren**

Ü H P

Nach Bauregelliste A Teil1 Ausgabe 2006/1

**Klenk GmbH
Eichelstr. 15
88285 Bodnegg-Rotheidlen**

Entsprechend den Bestimmungen des § 24 (2) der MBO

Die Ergebnisse der Prüfungen erfüllen die technischen Regeln der Bauregelliste A Teil 1 Ausgabe 2006/1

Folgende Bauprodukte wurden durch die Prüfung erfasst:

**lfd. Nr. 15.22 Auffangwannen und –vorrichtungen aus Stahl
mit Rauminhalten bis 1000l**

Die oben genannte Firma darf das Übereinstimmungszeichen Ü auf den vorgenannten Bauprodukten anbringen.

Dieser Prüfbericht gilt unbefristet, sofern keine Änderungen an den Produktionsanlagen, den Anforderungen der maßgebenden technischen Regelwerke und Prüfungen gegenüber der erstmaligen Prüfung des Bauproduktes vorgenommen werden.

Änderungen sind der Prüfstelle unverzüglich mitzuteilen, damit geprüft werden kann, ob die Prüfbedingungen und die Prüfergebnisse für das geänderte Bauprodukt noch zutreffen.

Duisburg, den 17. September 2009/wa
Ort Datum


Dipl.-Ing. Währlein
Name und Unterschrift des Leiters
der Prüfstelle/Siegel der Prüfstelle

F:\Kunden\Firmen S\SLV Fellbach\09 ÜHP Zertifikat Klenk.doc